

安全会议纪要

工程名称：2018年房县光伏扶贫项目EPC总承包工程一标段 编号：ZHJL-006

会议地点	一标段工地项目部会议室	会议时间	2018年10月22日
会议主持人	孔德国		
会议主题：	关于现场施工安全及施工人员的安全防范		
上次会议问题落实情况：	10月份安全生产和文明施工均在可控范围之内		
本次会议内容：	<p>1、安全生产以预防为主，杜绝人身伤亡事故出现。工程已进入光伏组件大面积安装阶段，要求在保证施工安全和施工质量的前提下加快施工进度；施工人员现场必须佩戴安全帽；现场禁止吸烟；项目部、工人住宿房屋和防火区域等必须配备灭火器等消防物质，做好进场施工人员的安全教育。</p> <p>2、路途陡峭，做好行车和运材料的车辆的安全及施工车辆安全，关键路口要有安全警示提示，和工地上的停车安全、雨水天气行车安全。</p> <p>3、现场必备急救药箱，足够的饮用水源；</p> <p>4、用电安全，关键部位要有安全警示标志，要有专业电工操作（证），线头的压接要牢固；发电机的固定牢固；做好用电设备接线、接地保护；严禁裸线，中间线路应架空，严禁放地上；做好接线端的安全防护。</p> <p>5、要求现已并网的区域尽快悬挂防触电警示牌或者安全标语。</p>		
主送单位	河南华之源实业有限公司湖北分公司		
抄送单位	房县天昊光伏扶贫有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 2018年房县光伏扶贫项目一标段 监理项目部	记录人	李东洲

注：会议纪要由监理项目部编写，业主、总包、施工单位各一份，监理自留一份。

方案 会议签到表

2018.10.22