

第十一次监理例会 会议纪要

工程名称：泰州乐叶光伏能源有限公司 10MW 分布式光伏发电项目 NO.011

各与会单位：

现将 监理例会 会议纪要，请查收。

附：会议纪要共 2 页

各与会单位及人员	与会单位	与会人员	
	乐叶新能源		
	常州正衡电力工程监理有限公司	胡景、徐存辉、王自强	
	陕西建工	左西耀、吕瑾	
会议地点	项目部办公室	会议时间	2018 年 11 月 20 日下午 17 点
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	记录人	王自强
主持人	徐存辉		
会议议题	监理例会		

监理单位：

- 1.降温下雨施工单位做好电气设备防水措施。
- 2.施工单位人员调整施工方案，室内外合理施工。
- 3 裸露于室外的组件插头，请施工单位人员及时进行包裹，防止插头进水。

4.电动工具要绝缘良好，潮湿的地方必须使用安全电压，并有专人监护。

施工单位：1.11月25日完成所有高压电缆铺设。

2.11月30日全部并网成功。

3.每天收工汇报工作量、工作进度，并制定好第二天的工作内容。

4.开关站吊装，龙门架安装，11月21日开始施工。

项目监理单位（章）：

总监/总监代表：徐耀生

日期：2018.11.20

附件：

项目进度会议签到表

2018.11.20.17:00.

[illegible]