

会议纪要

工程名称: 宿迁恒达站2.8MW光伏发电项目.

编号: ZHJL-HDHY-06

签发: 徐耀生

会议地点	项目部会议室		会议时间	2018.12.30
会议主持人	杨铃铃	会议主题	并网后带电施工安全专题会议	
本次会议内容: 截至目前 12 月 30 日, 腾盛项目、恒达项目、福莱居项目均已并网。并网后部分工序属于带电施工, 危险系数增加, 我监理部组织施工负责人对施工现场进行安全检查, 严格贯彻“安全第一、预防为主”的方针, 将安全生产放到第一位, 通过现场整体排查, 发现多处安全隐患, 并对存在安全隐患的地方提出整改, 要求下步工作中, 防微杜渐, 保证施工质量、安全同步并行。另外对于施工方进场材料的报审及现场设备的规范操作进行检查与记录。 现要求你单位: 对施工人员做好安全技术交底; 带电作业人员必须佩戴劳保用品; 电气作业人员持证上岗, 其他人员严禁靠近电气设备; 使用有完好绝缘手柄的工具, 严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷或毛掸等工具; 在室外地面上进行作业时, 要站在干燥的绝缘台(架)上操作, 人体对地必须保持可靠绝缘; 施工现场安全员、技术员全天在岗, 保证施工人员和设备安全。				
参会人员: 叶东田 吴少波 侯正河 刘建威 王青 张多爱 郭瑞卿				
主送单位	沐阳显达光伏发电有限公司.			
抄送单位	天威新能源系统工程(北京)有限公司			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.12.30	

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。