

第六次会议纪要

工程名称：新昌县越泰新能源科技有限公司 2.148MWp 分布式光伏发电项目

编号：XCYT-ZHLJ-006

会议地点	项目现场	会议时间	2018 年 12 月 07 日
会议主持人	孙金龙		
建设单位	新昌县越泰新能源科技有限公司		
会议议题	第六次会议		
会议内容:			
总包单位负责人蔡经理:			
1. 四平方线敷设完成 60%;			
2. 防雷接地焊接完成 80%;			
3. 汇流箱通讯线连接完成;			
4. 水管敷设完成 30%;			
5. 四平方线敷设完成;			
6. MC4 接头制作完成;			
建设单位负责人张经理:			
1. 严禁雨天进行组串接线;			
2. 接地焊接时要做好安全防护措施;			
3. 屋面垃圾及时清理, 严禁高空抛物;			
4. 施工单位隐蔽验收申请资料尽快上报;			
5. 加快施工进度;			
监理单位负责人孙金龙:			
1. 在赶进度同时一定要抓好质量, 严格按照操作规范进行作业;			
2. 最近阴雨天气较多, 屋面湿滑, 施工注意安全;			

3. 桥架、汇流箱支架有个别螺丝松动，对已完工的进行自检； 4. 经巡视发现施工单位在对直流线缆管道与桥架焊接时未做防护措施；		
主送单位	新昌县越泰新能源科技有限公司	
抄送单位	江苏中天科技工程有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间 

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。