


会 议 纪 要

编号: ZH-YTMF-17

签发: 

工程名称: 邓州市永泰棉纺 10.5MWp 分布式光伏发电项目

会议地点	项目部会议室	会议时间	2019 年 5 月 5 日
会议主持人	李元堂		
会议主题: 现场质量、进度、安全文明及协调事宜			
上次会议问题落实情况			
本次会议内容: 1. 项目已完成初验, 消缺整改尽快完成。 2. 汇集站设备无安全警示标志, 尽快进行配置。 3. 北区永泰屋面上人爬梯松动, 存在安全隐患, 及时进行加固; 4. SVG 调试仍未进行, 尽快进行调试。 5. 北区汇集站围栏尽快安装。 6. 挡风板进场材料缺失质量证明文件, 尽快提供。			
主送单位	先能电力工程有限公司		
抄送单位	邓州晶阳新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019 年 5 月 5 日

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

[illegible]