

安全会议纪要

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦发电项目

编号：JLAQHYJY-048

签发：徐耀生

会议地点	现场会议室	会议时间	2020 年 7 月 3 日 14: 30
会议主持人	赵焕柱（监理单位）		
会议主题： 安全检查会议			
本次会议内容： 一、参建单位及人员： 1、建设单位-偏关智慧能源风力发电有限公司业主项目部。 2、施工单位-中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部。 3、监理单位-常州正衡电力工程监理有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目监理项目部 二、监理单位： 1、吊装作业前吊装作业票应按程序报验 2、进入施工现场人员，必须正确佩戴安全帽，现场登高作业人员必须系挂好安全带。 3、现场信号工和安全员正确佩戴袖标，吊装作业时现场应有安全监护人。 4、现场应配有安全警示牌、安全标语及设置警戒带。 5、吊装作业前施工单位应认真检查吊带、吊具的完好性，检查合格后进行吊装作业。 三、施工单位： 1、吊装作业前我们按程序进行报验。 2、会后我们及时协调，让信号工和安全员佩戴袖标，现场设置安全监护人员。 四、建设单位： 1、现场的吊带施工单位应加强管理，防止吊带受潮，吊装完把吊带放入仓库内保管。			
主送单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部		
抄送	偏关智慧能源风力发电有限公司业主项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目监理项目部	发文时间	2020 年 7 月 3 日

2 注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发

会议签到表

[illegible]