

安全会议纪要

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦发电项目

编号：JLAQHYJY-002

签发：徐德士



会议地点	现场会议室	会议时间	2019 年 5 月 22 日 9: 40
会议主持人	赵焕柱（监理单位）		
会议主题： 安全检查会议			
本次会议内容： 一、参建单位及人员介绍： 1、建设单位-智慧能源风力发电有限公司 2、施工单位-中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司 3、监理单位-常州正衡电力工程监理有限公司 二、监理单位： 1、升压站基坑临边防护不到位。 2、变压器下面周围要做硬围护，要做围挡措施。 3、升压站区钢筋加工区开关箱要设专人管理，开关箱未见漏电保护器，存在安全隐患。 4、升压站宿舍区未见防火器材，存在安全隐患，需要及时整改。 5、员工食堂电源插排线接头太多，存在安全隐患。 6、员工宿舍检查发现有通铺现象。 7、钢筋加工区开关箱要有防雨罩。 8、现场加工钢筋机械设备，要做好一机、一闸、一漏、一保。 9、现场检查应增加安全标语、标识、警示牌等。 10、宿舍临时用电只有开关未见漏电保护器。 以上问题施工单位要认真及时整改，要求 7 日内整改完成，整改完成要报监理现场复查。 三、施工单位： 1、今天监理检查出的现场问题，我们施工单位马上落实整改，整改完成报监理现场验收。 2、检查时施工班组有事要请假，不能不参加现场安全检查。 四、建设单位： 1、现场临时用电要规范，做好一机、一闸、一漏、一保。 2、升压站变压器下面周围要做好硬围护、避免发生人身触电事故。 3、参加安全检查人员不能无故中途不见人，有事要请假，要有组织纪律性。 4、检查出的问题施工单位要及时整改，对不能整改的问题可以在会上直接说出来。			



扫描全能王 创建

主送单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部		
抄送	偏关智慧能源风力发电有限公司业主项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目监理项目部	发文时间	2019 年 5 月 22 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

