

安全会议纪要

编号: JLAQHYJY-003

签发: 徐耀生

智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

会议地点	现场会议室	会议时间	2019 年 5 月 28 日 9: 50
会议主持人	赵焕柱 (监理单位)		
会议主题: 安全检查会议			
本次会议内容: 一、参建单位及人员介绍: 1、建设单位-偏关智慧能源风力发电有限公司业主项目部 2、施工单位-中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部 3、监理单位-常州正衡电力工程监理有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目监理项目部 二、监理单位: 1、现场安全检查发现 F20#基坑临边防护不到位, 要求施工单位对开挖完的基坑做好临边防护工作。 2、现场浇筑商砼, 商砼站的司机没有带安全帽, 有司机在现场吸烟, 要求施工单位对进场的司机做好安全管理工作。 3、风机基础浇筑采用溜槽施工, 要有监护人。 4、消防和安全用品要有详细的台账。 5、现场安全文明施工标识、警示牌少, 道路转弯处应设置限速牌、警示标识牌。 6、现场应设置医务室, 应做好安全消防应急演练工作。 7、施工单位应为进场的工人购买人员保险及进行体检, 体检的工人要有体检报告。 8、施工现场的建筑垃圾要及时清理, 做到工完场地清。 以上问题施工单位要认真及时整改, 要求 7 日内整改完成, 整改完成要报监理现场复查。 三、施工单位: 1、今天监理检查出的现场问题, 我们施工单位马上落实整改, 整改完成报监理现场验收。 四、建设单位: 1、现场 F19#文明施工做的不到位, 现场垃圾多需要清理。 2、基坑临边防护没有做到位, 存在安全隐患需要及时整改。 3、现场文明施工需要加强管理。			

主送单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部		
抄送	偏关智慧能源风力发电有限公司业主项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目监理项目部	发文时间	2019 年 5 月 28 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



