

安 全 会 议 纪 要

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：JLAQHYJY-004

签发：徐耀生

会议地点	现场会议室	会议时间	2019 年 6 月 4 日 9: 30
会议主持人	赵焕柱（监理单位）		
会议主题： 安全检查会议			
本次会议内容： 一、参建单位及人员介绍： 1、建设单位-偏关智慧能源风力发电有限公司业主项目部 2、施工单位-中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部 3、监理单位-常州正衡电力工程监理有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目监理项目部 二、监理单位：1、检查上周问题整改完成情况，施工单位问题都已经整改落实。 2、生活区插线板的接线太长，易产生涡流。线径太细要求更换。 3、升压站生活区蓄水池门未关闭，易发生升坠落隐患。 以上问题施工单位要认真及时整改，要求 1 日内整改完成，整改完成要报监理现场复查。 三、施工单位： 1、今天监理检查出的现场问题，我们施工单位马上落实整改，整改完成报监理现场验收。 四、建设单位：			
主送单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部		
抄送	偏关智慧能源风力发电有限公司业主项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目监理项目部	发文时间	2019 年 6 月 4 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

安全会议签到表

日期: 2019.06.04

[illegible]