

安 全 会 议 纪 要

编号: JLAQHYJY-013

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

签发:

会议地点	现场会议室	会议时间	2019 年 8 月 6 日 9: 10
会议主持人	赵焕柱 (监理单位)		
会议主题: 安全检查会议			
本次会议内容: 一、参建单位及人员介绍: 1、建设单位-偏关智慧能源风力发电有限公司业主项目部 2、施工单位-中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部 3、监理单位-常州正衡电力工程监理有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目监理项目部 二、监理单位: 现场安全检查发现存在以下问题。 1、现场水泵开关箱没有上锁, 要求将开关箱上锁由专业电工管理检查。 2、升压站生产控制楼现场建筑垃圾过多, 文明施工做的不到位, 要求及时清理垃圾, 做好文明施工工作。 3、现场风机钢筋加工区电焊机接线不规范, 接线没有用垫片压实拧紧, 电线存在虚接的现象。 以上问题施工单位要认真及时整改, 要求 2 日内整改完成, 整改完成要报监理现场复查。 三、施工单位: 1、今天监理检查出的现场问题, 我们施工单位马上落实整改, 整改完成报监理现场验收。 四、建设单位: 认真落实做好现场安全文明施工工作。			
主送单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部		
抄送	偏关智慧能源风力发电有限公司业主项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目监理项目部	发文时间	2019 年 8 月 6 日


注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发



扫描全能王 创建



开关箱未上锁



电焊机接线不规范



文明施工做的不到位



安全检查会议



扫描全能王 创建

会议签到表

日期: 2019.8.6

[illegible]

扫描全能王 创建