

安全会议纪要

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: JLAQHYJY-018

签发: 徐耀生

会议地点	现场会议室	会议时间	2019 年 9 月 17 日 9: 20
会议主持人	赵焕柱 (监理单位)		
会议主题: 安全检查会议			
本次会议内容: 一、参建单位及人员介绍: 1、建设单位-偏关智慧能源风力发电有限公司业主项目部 2、施工单位-中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部 3、监理单位-常州正衡电力工程监理有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目监理项目部 二、监理单位: 现场安全文明施工检查发现存在以下问题。 1、现场检查升压站生产控制楼 1 层 2 层室内建筑垃圾过多, 文明施工不到位, 要求对垃圾及时清理。 2、化粪池和污水池基坑施工临边防护不到位, 存在高空坠落隐患, 需及时整改。 3、升压站外墙抹灰所用的吊篮施工存在安全隐患, 需要及时整改, 整改完成经相关单位验收合格后方可施工。 4、现在已进入秋季防火期, 现场禁止吸烟。 三、施工单位: 1、今天监理检查出的现场问题, 我们施工单位马上落实整改, 整改完成报监理现场验收。 四、建设单位: 升压站生活区柴油桶加完油没有盖上桶盖, 柴油桶旁边未配备灭火器材需及时整改。			
主送单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部		
抄送	偏关智慧能源风力发电有限公司业主项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目监理项目部	发文时间	2019 年 9 月 17 日

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下



扫描全能王 创建

安全会议签到表

姓名	工作单位	职务/职称	电话
赵焕松	正衡监理		13706124504
王洪伟	偏关风电	土建助理	182-4904-5526
张富奎	偏关风电		18135478469
贾凯琛	偏关风电		18135478805
郭涛	偏关风电		17509314041
曹刚	西非风电		13309493746
曹金	正衡监理		18266529010

