

安全会议纪要

编号: JLAQHYJY-038

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦发电项目

签发: 徐耀吉

会议地点	现场会议室	会议时间	2020 年 4 月 21 日 9: 00
会议主持人	朱卫俊		

会议主题:
安全检查会议

本次会议内容:

一、参建单位及人员:

- 1、建设单位-偏关智慧能源风力发电有限公司业主项目部
- 2、施工单位-中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部
- 3、监理单位-常州正衡电力工程监理有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目监理项目部

二、监理单位:

- 1、施工现场配备灭火器, 注意防火。
- 2、施工人员进入施工现场必须佩戴安全帽、口罩做好安全防护措施。
- 3、集电线路塔基基坑临边做好安全防护措施。
- 4、风机塔筒内顶部到底部需配备安全绳
- 5、施工现场风机吊装用具, 吊装带、钢丝绳、机械每天安排专人检查。
- 6、登高不能穿硬底鞋、高跟鞋注意防滑。
- 7、风机塔筒、集电线路铁塔做好防雷接地。
- 8、风大吊装、塔筒、机舱每分钟平均风速不超过 10 米每秒, 叶轮每分钟不超过 8 米每秒。
- 9、严禁酒后作业, 赤脚或赤膊近处施工现场。
- 10、施工用电有专人管理, 设有专用配电箱, 严禁私拉乱接杜绝违章作业。

三、施工单位

施工现场禁止吸烟, 避免发生火灾。

四、建设单位:


- 1、集电线基塔基础架设围栏, 设置警示牌。

主送单位

1、中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部

抄送	偏关智慧能源风力发电有限公司业主项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司智慧能源 偏关9.95万千瓦风电项目监理项目部	发文时间	2020年4月21日

2注：会议纪要由监理项目部编制，经总监理工程师签发



会议签到表 2020年4月21日

会议签到表

[illegible]