

安全会议纪要

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦发电项目

编号：JLAQHYJY-040

签发：[Signature]

会议地点	现场会议室	会议时间	2020 年 5 月 4 日 9: 00
会议主持人	赵焕柱（监理单位）		
会议主题： 安全检查会议			

本次会议内容：

一、参建单位及人员：

- 1、建设单位-偏关智慧能源风力发电有限公司业主项目部。
- 2、施工单位-中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部。
- 3、监理单位-常州正衡电力工程监理有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目监理项目部

二、监理单位：

- 1、ABI4#接地圆钢焊接作业施工人员检查有未戴安全帽现象，施工单位需加强安全管理。
 - 2、对施工单位进场人员花名册及三级安全教育进行检查。
 - 3、进场施工人员需要有体检证明材料。
 - 4、吊装作业前施工单位应对吊带、吊具进行检查，现场对作业班组进行安全技术交底工作。
 - 5、现场临时用电应规范化管理，做到一机一闸一漏一保护。
 - 6、现场道路应设置限速牌及警示牌，特别是项目部到永兴村路口处存在安全隐患，应设立反光镜一面。
 - 8、现场登高作业人员必须佩戴安全帽、安全带，在有安全保证措施的情况下才能高空作业。
- 以上问题施工单位要认真及时整改，要求接到通知后立即整改，整改完成要报监理现场复查。

三、施工单位：施工现场禁止吸烟，避免发生火灾。

四、建设单位：

主送单位	1、中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部		
抄送	偏关智慧能源风力发电有限公司业主项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目监理项目部	发文时间	2020 年 5 月 4 日

2 注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发

会议签到表

[illegible]