

安全会议纪要

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦发电项目

编号：JLAQHYJY-052

签发：徐耀生

会议地点	现场会议室	会议时间	2020 年 7 月 31 日 14: 30
会议主持人	赵焕柱（监理单位）		
会议主题： 安全检查会议			
本次会议内容： 一、参建单位及人员： 1、建设单位-偏关智慧能源风力发电有限公司业主项目部。 2、施工单位-中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部。 3、监理单位-常州正衡电力工程监理有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目监理项目部 二、监理单位： 1、现在雨季增多，现场设备及铁塔和机械等做好防雷接地保护措施。 2、施工单位应做好现场成品保护措施。 3、现场开挖完成的基坑做好临边防护和警示标志，防止坠落事故放生。 4、现场车辆行驶要控制车速、场区内要限速行驶。 三、施工单位： 1、我们及时组织人员按要求整改落实。 四、建设单位： 1、现场要加强安全生产管理，提高安全管理意识。			
主送单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部		
抄送	偏关智慧能源风力发电有限公司业主项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目监理项目部	发文时间	2020 年 7 月 31 日

2 注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发

会议签到表

姓名	工作单位	职务/职称	电话
黄时	智慧能源偏关供电公司		18973167878
石富春			18135478969
贾凯珠	偏关风电		18135478805
王洪伟			18249045526
张林建	西北电建		13919885898
赵永柱	正源行监理		13706124544
张岩利	650吊装队		13766523303
肖培山	西北电建		15717661598
任龙	西北电建		18077378488
张卫平	联合动力		18710038877
曹兰洲	西北电建		1778968218
梁瑞昆			13753145413
张涛	西北电建		13659325582
裴科利	GTK吊装队		17609328777
赵文平	正源行监理		15091718629