


安全会议纪要

编号: JLAQHYJY-057

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦发电项目

签发: 

会议地点	现场会议室	会议时间	2020 年 9 月 4 日 14: 30
会议主持人	赵焕柱 (监理单位)		
会议主题: 安全检查会议			
本次会议内容: 一、参建单位及人员: 1、建设单位-偏关智慧能源风力发电有限公司业主项目部。 2、施工单位-中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部。 3、监理单位-常州正衡电力工程监理有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目监理项目部 二、监理单位: 1、现场施工人员必须按要求正确佩戴安全帽,高空作业人员必须系挂好安全带,禁止违章指挥违章作业,本周 B13 现场发现废弃吊带没清理现场,吊具卡扣撤销用铁丝代替,要求抓紧整改。 2、吊装作业前做好安全技术交底工作,对吊具、吊带完好性进行全面检查,确认无误后进行吊装作业,现场有破损的吊带应及时清理出现场,杜绝使用, 3、新进场的吊带应及时将吊带合格证上报监理单位审查。 三、施工单位: 1、我们及时按要求整改,做好现场文明施工。 四、建设单位: 1、现场要加强安全生产管理,提高安全管理意。			
主送单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部		
抄送	偏关智慧能源风力发电有限公司业主项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目监理项目部	发文时间	2020 年 9 月 4 日

2 注:会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发

会议签到表

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
董付	平遥能源偏关风电		18723167878
祁春华	:		15135168085
梁浩强	中泰公司		13753145413
刘 志	..		13947699066
张 涛	..		13619321182
程保德	..		13919885878
张卫华	联合动力		18710038877
喻 强	正德子监理		17773370307
王洪伟	偏关风电		18249045526
赵广荣	正德子监理		15093938629

