

安 全 会 议 纪 要

编号: JLAQHYJY-030

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦发电项目


签发: 徐耀生

会议地点	现场会议室	会议时间	2019 年 12 月 10 日 9: 30
会议主持人	赵焕柱 (监理单位)		
会议主题: 安全检查会议			
本次会议内容: 一、参建单位及人员: 1、建设单位-偏关智慧能源风力发电有限公司业主项目部 2、施工单位-中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部 3、监理单位-常州正衡电力工程监理有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目监理项目部 二、监理单位: 1、检查现场生活区灭火器已经过期, 需配备合格的灭火器。 2、升压站继保室和低压配电室应将建筑垃圾和易燃品清除, 应配备灭火器材。 以上问题施工单位要认真及时整改, 要求接到通知后立即整改, 整改完成要报监理现场复查。 三、施工单位: 1、今天监理检查出的现场问题, 我们施工单位马上落实整改, 整改完成报监理现场验收。 四、建设单位: 现场灭火器必须要满足要求。			
主送单位	1、中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部		
抄送	偏关智慧能源风力发电有限公司业主项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目监理项目部	发文时间	2019 年 12 月 10 日

2 注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建

