

安全会议纪要

编号: JLAQHYJY-034

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦发电项目

签发: 张新

会议地点	现场会议室	会议时间	2020 年 3 月 24 日 9: 00
会议主持人	朱卫俊 (监理单位)		
会议主题: 安全检查会议			
本次会议内容: 一、参建单位及人员: 1、建设单位-偏关智慧能源风力发电有限公司业主项目部 2、施工单位-中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部 3、监理单位-常州正衡电力工程监理有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目监理项目部 二、监理单位: 1、施工现场配备灭火器, 注意防火。 2、施工人员进入施工现场必须佩戴安全帽, 口罩做好防护措施。 3、每一个施工方派代表参加安全会议。 4、塔筒每段接地线必须连接好。 5、高空作业必须佩戴安全带。 6、吊装作业下方严禁站人。 7、吊装带、吊具每天安排专人检查。 8、塔筒顶部到底部配备安全绳。 9、集电线路混凝土浇筑吊斗配备 2 根钢丝绳。 10、集电线路模板、地脚螺栓安装必须符合设计要求。 11、升压站墙面、插座整改。 12、施工现场严禁吸烟。 以上问题施工单位要认真及时整改, 要求接到通知后立即整改, 整改完成要报监理现场复查。 三、施工单位: 1、今天监理检查出的现场问题, 我们施工单位马上落实整改, 整改完成报监理现场验收。 四、建设单位: 1、配备好安全防护物资, 宿舍每天消毒。 2、现在禁止吸烟, 避免发生火灾。			

主送单位	1、中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部		
抄送	偏关智慧能源风力发电有限公司业主项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目监理项目部	发文时间	2020 年 3 月 24 日

2 注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发



会议签到表

日期: 2020年3月24日.

[illegible]