

安全会议纪要

编号: JLAQHYJY-036


工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦发电项目

签发: 徐强

会议地点	现场会议室	会议时间	2020 年 4 月 7 日 9: 00
会议主持人	朱卫俊 (监理单位)		
会议主题: 安全检查会议			
本次会议内容: 一、参建单位及人员: 1、建设单位-偏关智慧能源风力发电有限公司业主项目部 2、施工单位-中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部 3、监理单位-常州正衡电力工程监理有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目监理项目部 二、监理单位: 1、施工现场配备灭火器, 注意防火。 2、施工道路扬尘严重, 需采取洒水降尘。 3、生活区保持卫生整洁不随便丢垃圾。 4、施工人员进入施工现场必须佩戴安全帽、口罩做好安全防护措施。 5、集电线路塔机基坑临边做好安全防护措施。 6、升压站配电室到消防水泵房电缆沟挖深 800mm, 铺砂盖砖。 7、升压站立式空调插座距地面 500mm。 8、施工现场高空作业人员必须佩戴安全帽、安全带、安全绳。 9、施工现场风机吊装, 作业下方严禁站人。 10、施工现场风机吊装用具, 吊装带、每天安排专人检查。 11、安全工作要做到, 四勤: 勤查、勤干、勤思、勤说。四从: 从领导做起、从专业做起、从一制三规做起、从每个职工做起。四化: 经常化、制度化、具体化、科学化。 12、施工人员增加, 提高工人安全防护意识。做到, 不伤害自己; 不伤害他人; 不被他人伤害; 保护他人不受伤害 13、施工现场严禁吸烟。 以上问题施工单位要认真及时整改, 要求接到通知后立即整改, 整改完成要报监理现场复查。 三、施工单位: 1、今天监理检查出的现场问题, 我们施工单位马上落实整改, 整改完成报监理现场验收。 四、建设单位: 1、检查特种作业人员持证上岗。 2、现在禁止吸烟, 避免发生火灾。			

主送单位	1、中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部		
抄送	偏关智慧能源风力发电有限公司业主项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目监理项目部	发文时间	2020 年 4 月 7 日

2 注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发



会议签到表

日期:

[illegible]