

安全会议纪要

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦发电项目


编号：JLAQHYJY-037

签发：张耀文

会议地点	现场会议室	会议时间	2020 年 4 月 14 日 9:00
会议主持人	朱卫俊（监理单位）		
会议主题： 安全检查会议			
本次会议内容： 一、参建单位及人员： 1、建设单位-偏关智慧能源风力发电有限公司业主项目部 2、施工单位-中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部 3、监理单位-常州正衡电力工程监理有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目监理项目部 二、监理单位： 1、施工现场配备灭火器，注意防火。 2、施工人员进入施工现场必须佩戴安全帽、口罩做好安全防护措施。 3、集电线路塔机基坑临边做好安全防护措施。 4、风机塔筒内顶部到底部需配备安全绳 5、施工现场风机吊装用具，吊装带、每天安排专人检查。 6、风机 F27#F35#箱变油池破损，注意成品保护。 7、风机塔筒、集电线路铁塔做好防雷接地。 8、升压站接地扁铁刷漆不符合规范，要求返工处理。 9、升压站门厅阴阳角不直，需返工处理。 10、升压站低压配电室窗户外墙面不平，需返工处理。 以上问题施工单位要认真及时整改，要求接到通知后立即整改，整改完成要报监理现场复查。 三、施工单位： 1、今天监理检查出的现场问题，我们施工单位马上落实整改，整改完成报监理现场验收。 四、建设单位： 1、风机塔筒、集电线路铁塔做好防雷接地。 2、现在禁止吸烟，避免发生火灾。			

主送单位	1、中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部		
抄送	偏关智慧能源风力发电有限公司业主项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目监理项目部	发文时间	2020 年 4 月 14 日

2 注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发



会议签到表

日城

[illegible]