

安全专题会议纪要

工程名称：天津市滨海新区古林街马棚口1170MWp 渔光互补光伏发电项目

会议时间：2019.3.28 星期四

会议地点：现场项目部办公室

参会人员：韩林涛、张仪德、刘士发、严足贤、程强强、王强、

参会单位：天津晟鑫泰科技有限公司

常州正衡电力工程监理有限公司

四川宝能电力工程设计有限公司

主 持：刘士发

记 录：程强强

主 题：安全专题会议

主要内容：

一、施工单位汇报本周施工情况：

1、光伏区施工正在进行组件串联接线，组件跨接接地线安装，施工人员 15 人；

二、监理单位：

1、宿舍区用电必须严格管理，对存在安全隐患的插排、电线等严禁使用；

2、加强现场安全管理，有安全负责人督导，发现安全因素要立即整改；

3、加强施工人员的自我安全意识，做好安全交底，任何人进入施工现场必须正确佩戴安全帽；

4、施工单位要加强培训力度，不间断的安全学习，是现场防止事故发生的重要手段；

5、保证安全投入，是保证安全的保证性措施，必须落实到实处；

6、巡视现场发现安装完成的个别组件有螺栓松动的现象发生，施工单位尽快安排人员整改，避免大风天气吹落组件发生安全施工；

三、建设单位：

1、施工现场大风天气较多，现场施工作业人员注意施工安全，施工单位加强安全管理；

2、巡视现场发现个别安装完成的支架斜撑有掉落的情况，施工单位尽快安排人员整改；

本纪要相关单位如有异议不得拒签，可自签收之日起 24 小时内以书面意见回复，否则视同认可。

注：（本纪要由项目监理单位负责记录并整理。各单位收到会议纪要后，如果对纪要内容有异议可以在收到本纪要 24 小时以内，以书面形式上报项目监理单位，经与各方协商无异议后，将在下期会议纪要中更正。）

日期: 2019.3.28

[illegible]