

安全专题例会会议纪要

工程名称：浙江中山化工集团股份有限公司小浦工业园区 3.22MW 屋顶分布式光伏并网发电项目

编号：ZHLJ-HY-009

会议地点	监理项目部	会议时间	2019 年 03 月 27 日
会议主持人	孙金龙		
建设单位	浙江正泰新能源开发有限公司		
会议议题	安全专题例会		
会议内容：			
监理单位负责人孙金龙：			
由于近期全国各地相继出现影响较大的安全生产事故，而本项目的施工环境特殊，为避免造成不必要损失，故召开此次会议，望各参建单位重视安全问题，针对以下提出的问题进行落实。 1、建设单位、施工单位以及监理单位联合组织人员对项目建设过程进行不定期开展安全检查工作； 2、建立完善的安全生产责任制度并落实； 3、每次用电前检查临时用电设施的安全情况； 4、特种人员作业必须持证上岗； 5、施工人员必须佩戴安全帽，高空作业人员佩戴安全带，安全防护用具佩戴齐全； 6、切割、焊接时必须做好安全防护措施，防火毯铺设到位，灭火器放置到位； 7、未做临边防护的屋面尽快将临边防护做好，否则禁止施工； 8、加固施工时下方必须有安全专职人员； 9、每天施工前要求必须召开班组会议，落实安全文明施工情况； 10、严禁上下爬梯时携带工具、水杯等物品，严禁多人同时攀爬；			

主送单位	浙江正泰新能源开发有限公司		
抄送单位	湖州吉泰电力设备有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.03.27

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。