

浙江中山化工 3.22MW 分布式光伏并网发电项目

会议纪要

（第一期）

常州正衡电力工程监理有限公司

第一次会议纪要

工程名称:浙江中山化工 3.22MW 分布式光伏并网发电项目

编号: ZHJL-HY-001

例会时间	2018 年 11 月 18 日	例会地点	项目部
参加人员 (签到表附后)	建设单位:	浙江正泰新能源开发有限公司	
	监理单位:	常州正衡电力工程监理有限公司	
	总包单位:	湖州吉泰电力设备有限公司	
主持人		记录整理	刘瑞杰

本次会议是本项目的第一次监理例会,会议由建设单位主持,主要内容如下:

一、建设单位、监理单位、总包单位、施工单位分别介绍各自的组织机构、人员及其分工。

- 1、建设单位:曹聪代表建设单位负责本项目实施阶段管理工作;
- 2、监理单位:苗守明一本项目现场负责人,全面负责本项目的监理工作;
- 3、总包单位:龚震代表施工单位负责本项目实施阶段管理工作;

二、明确两个项目建设目标

质量:质量验收标准按国家相关规范及业主方相关要求;

安全:项目无人身伤害事故、无火灾事故;

三、建设单位根据监理合同宣布对现场监理人员的授权。

建设单位已授权现场监理的权利有:施工组织设计的审定权、修改设计建议权及设计变更签字权、工程验收签证权、工程付款签证权以及签发《整改通知单》、签发暂时停工令和复工令等。

四、建设单位提出以下要求。

- 1、现场屋面施工通道必须搭设,保证施工安全
- 2、未加固屋面不得进行组件安装
- 3、组件吊装时必须搭设吊装平台进行作业,组件不能一箱吊,要半箱吊。
- 4、组件 4 平方线缆不得直接接触彩钢瓦,必须用扎丝固定。
- 5、裸露线缆必须使用不锈钢软管,不得使用 PVC 管
- 6、组件搬运必须两人一组,组件安装不得进行踩踏,若发现一次则处罚 500 元。
- 7、施工人员进入现场严禁喝酒
- 8、屋面临边防护必须设立,且使用硬性材料
- 9、施工垃圾及时清理,屋面排水沟不能有垃圾
- 10、材料搬运时不能拉上屋面彩钢瓦

11、施工单位尽快确定钢结构加固和土建基础以及一二次最终版图纸。

五、监理单位对现场施工提出以下要求。

1、要求施工单位务必按施工合同、设计图纸要求以及建筑工程相关规范标准施工做到安全生产、文明施工、保质保量。对现场施工安全做出明确要求，现场参建单位相关人员不得在工作期间进行饮酒、吸烟、争执事件，严禁在现场施工存在危险性较大区域进行人员休息、现场堆放材料务必保证安全、可靠，以上会议提出有关施工安全防护措施包含但不仅限于以上内容，后续监理方将出具安全监理细则、安全施工专项方案及要求总包单位上报有关现场安全防护措施对现场施工安全作出严格督促、管理。

2、对现场施工作业务必严格按照设计图纸进行，要求下道工序施工前务必对相关施工人员进行施工技术交底工作。对组件搬运不得直接接触背板且不可用力过猛。

3、对于施工进度要求施工单位以制定的施工节点为依据制定详细的施工进度计划并进行细化到每周所完成的施工工作量，便于建设单位及监理单位实时掌握施工进度。

4、监理单位将严格按照监理工作制度、监理工作程序实时监督、管理现场每道工序的实施，确保进场材料及施工质量符合设计图纸要求。

5、施工单位前期报审资料必须在一周内上报至监理部审核。

6、现场应保证安全文明施工。

7、现场临时用电应符合三级用电两级保护原则

8、施工单位应购买施工安全保险和材料设备险

六、会议确定召开监理例会的具体时间、地点，宣布监理例会纪律、明确三方（建设单位、监理单位、施工单位）紧密配合原则、有关处罚事宜等。

1、召开监理例会的具体时间：每周一下午 14:00 时；具体地点：已现场办公室为主。

2、参会人员确定：总包单位项目经理、施工方项目经理、技术负责人、现场施工主管以上要求参会人员不得无故缺席按时参会。若因特殊情况需及时向监理方说明情况并安排相关人员进行替补开会便于传达会议内容。

常州正衡电力工程监理有限公司

2018年11月19日



会议签到表

会议名称		第一次工地例会	
会议时间		2018年11月18日 10:00时	
会议地点		项目部	
序号	姓名	公司/单位/职务	联系电话
1	曾胜	正泰	15996890802
2	李震	湖州正泰	15857257799
3	赵文红	湖州正泰	
4	刘瑞生	湖州正泰	18334771760
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			