

安 全 会 议 纪 要

工程名称：先锋电器厂房 5.5MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-001

会议地点	先锋工地项目部	会议时间	2018 年 12 月 07 日
会议主持人	苗 守 明		
会议主题： 关于现场施工安全及施工人员的安全防范			
上次会议问题落实情况： 			
本次会议内容： 1、安全生产以预防为主，杜绝人身伤亡事故发生。工程已进入光伏组件大面积安装阶段，要求在保证施工安全和施工质量的前提下加快施工进度；施工人员现场必须佩戴安全帽；现场禁止吸烟；项目部、工人住宿房屋和防火区域等必须配备灭火器等消防物质，做好进场施工人员的安全教育。 2、现场必备急救药箱，足够的饮用水源； 3、用电安全，关键部位要有安全警示标志，要有专业电工操作（证），线头的压接要牢固；发电机的固定牢固；做好用电设备接线、接地保护；严禁裸线，中间线路应架空，严禁放地上；做好接线端的安全防护。 4、12/30 并网，时间紧、任务重，根据各自的情况增加施工人员和施工设备，在保证施工人员的安全和施工质量的前提下，加快施工进度；			
主送单位	信邦建设集团有限公司		
抄送单位	慈溪杭泰光伏发电有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 先锋电气厂房屋顶 5.5MWp 分布式光伏发电监理项目部	记 录 人	李 东 洲

注：会议纪要由监理项目部编写，业主、总包、施工单位各一份，监理自留一份。

第二次工程安全会议签到表

工程名称: 先锋电器厂房屋顶 5.5MWp 分布式光伏发电项目

日期: 2018年2月7日

[illegible]