

第六次监理例会 会议纪要

工程名称: 泰州众品食业 1.5MW 分布式屋顶光伏项目

NO.-TZZP-GCFK-06

各与会单位:

现将监理例会 会议纪要,请查收。

附: 会议纪要共 2 页

各与会单位及人员	与会单位	与会 人 员	
	浙江正泰新能源开发有限公司	马旭东	
	常州正衡电力工程监理有限公司	李连明	
	河南众森电力工程有限公司	李帅强	
会议地点	项目部	会议时间	2018 年 12 月 29 日上午 9 点
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	记录人	李连明
主持人	李连明		
会议议题	并网后带电施工安全专题会议		

本次会议内容:

截止目前 12 月 28 日, 泰州众品食业项目已并网发电, 并往后部分工序属于带点施工, 危险系数增加, 我监理部组织施工负责人对施工现场进行安全检查, 严格贯彻“安全第一, 预防为主”的方针, 将安全生产放在第一位, 通过现场整体排查, 发现多出安全隐患,

并对存在的安全隐患提出整改。要求下步工作中，防微杜渐，保证施工质量，安全同步并行。另外对于施工方进场材料的报审及现场设备的规范操作进行检查与记录。

现要求你单位：

- 1.对施工人员做好安全技术交底。
- 2.带电作业人员必须佩戴劳保用品。
- 3.带电作业人员持证上岗，其他人员严禁靠近电气设备。
- 4.使用有完好绝缘手柄的工具，严禁使用锉刀，金属尺和带有金属物的毛刷或毛掸等工具。
- 5.在室外地面上进行作业时，要站在干燥的绝缘台或架上操作，人体对地必须保持可靠绝缘。
- 6.施工现场安全员，技术员必须全天在岗，保证施工人员和设备安全。

项目监理机构(章)

总监/总监代表



日期：2018.12.29

项目名称: 江苏泰州众品 1.5MW 分布式光伏发电项目

会议签到表

[illegible]