

会 议 纪 要

编号: ZHJL-AQHY-01

工程名称: 江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目 签发: 苗利明

会议地点	施工项目部	会议时间	2019、3、30、19:30
会议主持人	刘晨瑞		
会议主题: 现场安全施工相关事宜			
本次会议内容: 一、建设单位 1、重点强调安全问题,上屋顶施工必须佩戴安全帽; 2、高空作业必须佩戴安全带,人员做好防护措施; 3、目前,天气已逐渐变热,施工人员要做好防范措施; 4、在易出现安全事故的地方要设置警示标志及保护措施; 二、监理单位 1、现在各材料运输进厂,要加强保护力度,避免出现损坏现象; 2、安全问题尤为重要,特别是近几日连续发生安全事故,要吸取教训; 3、对施工人员进行安全教育,加强安全意识,雨天、大风天气禁止施工人员进行上屋面施工; 4、施工现场严禁吸烟,若发现将严厉处罚; 5、定期排查施工现场存在的安全隐患,确保安全文明施工; 6、施工现场产生的垃圾、杂物要及时清理,配备足够的灭火器; 7、现场施工临时用电,需实行“一机一闸”,施工停止时,需关闭电源; 三、施工单位 1、做好材料、设备等吊装安全工作,避免安全事故发生; 2、最近天气已逐渐变热;会做好施工人员的防暑工作; 3、已加强对现场安全管理,加强对施工人员安全知识教育; 4、屋面在作业人员施工完成当天屋面遗留杂物以及金属垃圾已及时清理;			



主送单位	江阴市联澄新能源有限公司		
抄送单位	江苏江都建设集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019、3、31

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

会议名称	安全专题会议		
会议时间	2019 年 3 月 20 日 19 时		
会议地点	施工项目部		
序号	姓名	公司/单位/职务	联系电话
1	朱明	江阴市联澄新能源有限公司	16116575699
2	耿有亮	江苏江都建设集团有限公司	15161616699
3	刘晨瑞	常州正德电力工程监理有限公司	18397903712
4	不		
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			

