

安全工作会议（例会）记录

项目名称: 3.5442 兆瓦分布式光伏发电项目		编号: 05	
会议地点	现场办公室	会议时间	2018年12月028日
会议主持人	郭光禧	记录人	郭光禧
会议主要议题	冬季施工安全会议		
参加会议人员单位、姓名、职务 (见会议签到表)			
会议记录: 现场施工安全, 及时消除安全隐患。			
本次会议内容: 施工单位: 浙江诺欧博新材料有限公司 (项目部): 1、做好对施工人员安全教育工作。 2、吊装工程材料做好安全防患措施。 3、做好安全文明施工, 杜绝安全隐患。 监理: 本次会议为施工安全第四安全次会议, 要求施工方做好以下要求: 老话重谈, 要求施工单位负责人, 加强对安全施工管理, 特别是屋面冬季施工, 工作条件相对恶劣, 天气寒冷, 屋面冷风大, 施工人员劳动强度大, 易出现过度疲劳, 是事故多发时期, 要求施工单位负责人出冬季施工专项方案, 严格按照冬季施工方案执行, 施工安且引起重视。 请大家注意以下几项重点安全事项: 1、冬季天气寒冷, 提醒各施工单位应合理安排作息时间, 不得为赶工期随意加班加点。 2、各施工单位对职工进行安全三级书面的宣传教育, 使职工知道安全施工注意事项。 3、提醒各施工单位为防止高处坠落, 心情不好时, 身体患有高血压、心脏病, 恐高症者不准进行高处作业; 外脚手架、脚手板、安全网未同步跟上即安全条件不具备时, 绝对不允许高空作业。 4、加强对安全防护用品佩戴使用的检查, 确保劳动防护措施的真正落实, 加			

强对施工安全管理力度。

5、监理会定期对施工现场进行临时用电检查，每个用电设备必须做到“一机一箱一闸一漏”的 6、施工现场电焊时，要持证上岗，要办理动火手续。在下层火花着落处要有围板拦住防止扩散，必须设置灭火器与防火布。

7、特别是要加强对危险源、特种设备等监管力度。从严落实防火的日常监控、监督工作。

8、同时做好施工人员吃、住满意，注意吃、生活卫生。

9、严格按照施工安全专项方案执行，监理将加强巡视检查力度，发现有违犯安全规范施工的，将进行严厉处罚。

建设单位：

重复要求：继续加强施工质量与施工安全管理力度。冬季安全施工必须保证安全文明施工。施工资料必须与现场施工进度同步（特别是钢楼梯施工单位）。工程材料进场报验与施工过程资料尽快提交到监理审核。严格按照施工安全专项方案组织施工，如发现有违犯安全规范施工的将进行严厉处罚。钢楼梯制作必须配备灭火器与防火布。

主送单位	浙江诺欧博新材料有限公司（项目部）		
抄送单位	杭州欧鑫新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程有限公司	发文时间	2018.12.028
签发人：	李之宏		

安全第5次 会议签到表

工程名称: 杭州大东南高科包装有限公司 3.5442 兆瓦分布式光伏发电项目

电项目

日期 2018.12.28.

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
郭石松	浙江大东南高科包装有限公司	项目负责人	1353805566
吴望望	浙江大东南高科包装有限公司	现场管理	
刘以农	...	负责人	
黄振江	...	管理人员	
郭光松	已签字处理	负责人	1177821955