

安全工作会议（例会）记录

项目名称: 3.5442 兆瓦分布式光伏发电项目		编号: 06	
会议地点	现场办公室		2019年01月04日
会议主持人	郭光禧	记录人	郭光禧 到会人数 5人
会议主要议题			
冬季施工安全会议			
参加会议人员单位、姓名、职务（见会议签到表）			
会议记录：现场施工安全，及时消除安全隐患。			
本次会议内容： 施工单位： 浙江诺欧博新材料有限公司（项目部）： 1、做好对施工人员安全教育工作。 2、吊装工程材料做好安全防护措施。 3、做好安全文明施工，杜绝安全隐患。 监理： 本次会议为施工安全第六安全次会议，要求施工方做好以下要求： 老话重谈，要求施工单位负责人，加强对安全施工管理，特别是屋面冬季施工，工作条件相对恶劣，天气寒冷，屋面冷风大，施工人员劳动强度大，易出现过度疲劳，是事故多发时期，要求施工单位负责人出冬季施工专项方案，严格按照冬季施工方案执行，施工安全引起重视。 请大家注意以下几项重点安全事项： 1、请施工单位做好春节放假前安全隐患排查工作，杜绝安全隐患。 2、提醒各施工单位为防止高处坠落，心情不好时，身体患有高血压、心脏病，恐高症者不准进行高处作业；外脚手架、脚手板、安全网未同步跟上即安全条件不具备时，绝对不充许高空作业。 3、加强对安全防护用品佩戴使用的检查，确保劳动防护措施的真正落实，加强对施工安全管理力度。 4、春节放假前，监理会定期对施工现场进行临时用电检查，每个用电设备必须做到“一机一箱一闸一漏”的 6、施工现场电焊时，要持证上岗，要办理			

动火手续。在下层火花着落处要有围板栏住防止扩散，必须设置灭火器与防火布。

7、特别是要加强对危险源、特种设备等监管力度。从严落实防火的日常监控、监督工作。

8、同时做好施工人员吃、住满意，注意吃、生活卫生。

9、严格按照施工安全专项方案执行，监理将加强巡视检查力度，发现有违犯安全规范施工的，将进行严厉处罚。

建设单位：

重复要求：做好春节放假前安全隐患排查工作，杜绝安全隐患。

继续加强施工质量与施工安全管理力度。冬季安全施工必须保证安全文明施工。施工资料必须与现场施工进度同步（特别是钢楼梯施工单位）。工程材料进场报验与施工过程资料尽快提交到监理审核。严格按照施工安全专项方案组织施工，如发现有违犯安全规范施工的将进行严厉处罚。钢楼梯制作必须配备灭火器与防火布。

主送单位	浙江诺欧博新材料有限公司（项目部）		
抄送单位	杭州欧泰新建材有限公司		
发文单位	常州正德电力工程有限公司	发文时间	2019.01.04
签发人：	李元奎 2019.1.4		

安全_____会议签到表

工程名称: 杭州大东南高科包装有限公司 3.5442 兆瓦分布式光伏发电

电项目

11111 2019.01.04

[illegible]