

第一次工程例会会议纪要

工程名称：江苏农垦五市十三县约 5000 户助残扶贫分布式光伏电站项目（淮安市）

编号：HALS-ZHJL-001

签发：

会议地点	施工单位项目部	会议时间	2019.02.24
会议主持人	王明官		
会议主题： 1、合同关系 2、现场管理 3、施工进度 4 工程资料 5、图纸 6 现场施工情况 7、每周监理会议等事宜			
一、合同关系： 建设单位：江苏农垦清洁能源有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位：江苏欣佰建设工程有限公司 二、现场管理： 现场施工单位资质，管理人员资质要确认；具备有效的资质证书；各类机械、器具等报审等。 三、施工进度、质量、安全 1、每周例会时间必须严格遵守，不得无故不参加或迟到。 2、施工单位对新到施工班组应做好安全培训及技术交底。 5、施工单位应制定合理管控方案，确保工程如期完成。 6、材料吊装到屋面和临时施工通道应做好安全防护工作。 7、施工过程中，斜、平屋面的支架固定严禁破坏屋面防水。 四、监理单位对现场质量安全提出以下要求： 要求施工单位在工作中，防微杜渐，遵循“安全第一，质量为本”的原则进行施工 1、施工队伍人员资质及保险尽快上报，安全员必须到；。 2、设备、材料及辅材应按照技术清单执行，确保工程质量； 3、施工进度和资料要同步，确保竣工时资料齐全，资料要求按《光伏发电建设项目文件归档与档案整理规范》定稿版 NBT32037—2017 的要求完成； 4、电站安装后必须先报验，施工进度必须做横道图； 5、现场管理人员、技术人员要严格控制工程安全、质量，做好检查记录、做好技术交底工作，如出现质量问题，予以施工单位一定的经济处罚； 6、现场尽快做好资料员、安全员及管理人員的通信录，便于现场管理； 7、按县、按批次完成资料，纸质版 3 份，电子版 1 份；			

8、现场要做好安全技术交底工作并要严格执行，施工时要做安全防护，进入现场必须佩戴安全帽，高空作业必须系带安全带，现场不允许吸烟，严禁酒后作业，做好现场安全文明工作，加强现场管理，对现场的不文明不安全的事情要及时解决；

9、施工现场组件、支架、逆变器等材料倒运、搬运、安装要轻拿轻放确保工程质量；

10、监理工程例会定于每周五下午 3 点；

11、确保本工程安全零事故；

主送单位	江苏农垦五市十三县约 5000 户助残扶贫分布式光伏电站项目（淮安市）施工项目部		
抄送单位	江苏农垦五市十三县约 5000 户助残扶贫分布式光伏电站项目业主项目部		
发文单位	江苏农垦五市十三县约 5000 户助残扶贫分布式光伏电站项目（淮安市）监理项目部	发文时间	2019.02.24