


会议纪要

工程名称：河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZSFZ-AQHY-01

会议地点	项目部会议室		会议时间	2019.03.27
会议主持人	王道春、任善善	会议主题	关于现场安全施工的相关事宜	
本次会议内容： 一、业主项目部 1. 强调安全问题，所有人员进入现场必须正确佩戴安全帽。 2. 现场正在进行脚手架整改，施工人员要做好防护措施，高空作业必须佩戴安全带。 3. 现场爬梯口处要设置安全警示标识牌。 4. 目前，天气已逐渐变热，施工人员要做好相关防范措施。 5. 尽快安排项目负责人、技术负责人、专职安全员等相关人员进场。 二、监理项目部 1. 截止现在，监理资源投入满足项目现场实际需求。 2. 着重强调安全问题，所有人员进场必须正确佩戴安全帽，高空作业必须佩戴安全带。 3. 要求对施工人员进行安全教育，加强安全意识，特种施工人员必须持证上岗，雨天禁止人员上屋面施工。 4. 最近天气已逐渐变热，施工人员要做好相关防范措施。 5. 施工现场严禁吸烟，若发现按规定处罚。 6. 现场施工临时用电，必须实行“一机一闸”，严禁用同一开关直接控制二台以上的用电设备，开关箱必须安装漏电保护器，施工停止时，必须关闭用电设备，断开电源。 7. 现场重点危险处，爬梯口，必须悬挂粘贴安全警示标志。 8. 高空作业时，必须佩戴安全带，必须做好临边高空作业的防护措施。 9. 施工现场必须配备足够的灭火器，施工现场产生的垃圾及时处理。 10. 定期排查施工现场存在的安全隐患，确保安全文明施工。 11. 施工单位尽快安排项目负责人、技术负责人、专职安全员等相关人员进场。 三、施工项目部 1. 最近天气已逐渐变热，会做好施工人员的防暑工作。 2. 会尽快安排项目经理、专职安全员等相关人员进场。 3. 已购买足够的灭火器，配放在各施工领域。 4. 安全警示标识牌已按要求悬挂在显眼部位。				
主送单位	淮滨县昊众金诺新能源有限责任公司			
抄送单位	湖北飞友建设集团有限公司			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司		发文时间	2019.03.27



扫描全能王 创建

会议签到表

会议主题	关于现场安全施工的相关事宜		
会议主持人	王道春 代善善	会议地点	项目办公室
会议记录人	代善善	会议时间	2019.03.27
会议内容	详见会议纪要。		
参加会议人员			
姓名	单位	职位	联系电话
李富彬	已泰	现场协调	18339568569
代善善	正衡		18879296579
王成春	正衡		1817404629
全仁东	飞友		18983779220
崔延辉	飞友		18837675528
备注:			

