

会议纪要

工程名称: 安徽蚌埠海吉星 3.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: GZZH-HJX-HY-004

会议地点	海吉星 项目部	会议时间	2019-04-19 17:00
会议主持人	张建忠		
会议主题: 安全、质量、进度:			
本次会议背景: 有业主、监理、EPC和单位, 共同参加的工地例会, 内容如下。 会议内容: 1、蚌埠东宝新能源有限公司: 做好安全管理工作, 蔬菜区屋顶爬梯尽快整改, 电缆沟施工区域要做好安全防护, 有警示标识; 施工现场一定要有人监护, 电缆沟分层开挖, 防止挖断原电缆和水管; 最终版施工蓝图尽快提供给我们。 2、五洋电力建设股份有限公司: 施工现场我们已安排人员专门监护; 部分材料已相继到场; 夹具安装人员最近要进场, 各项工作都在落实中。 3、常州正衡电力工程监理有限公司: 进一步加强安全管理, 对我们下发的监理工程师通知单要及时整改回复; 进场材料和设备要尽快报审; 分项工程要同步报审; 按图施工、严格要求; 施工资料要同步完善。 上次会议问题落实:			
主送单位	五洋电力建设股份有限公司		
抄送单位	蚌埠东宝新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司海吉星 项目监理部	发文时间	2019 年 04 月 19 日

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发

_____会议签到表

[illegible]