

安 全 会 议 纪 要

工程名称：顾中科技 1.71MW 分布式光伏发电项目 编号 ZKPSD07231906

会议地点	顾中公司项目部	会议时间	2019 年 5 月 23 日
会议主持人	李连明		
会议主题：关于现场施工安全及施工人员安全防范			
上次会议问题落实情况：关于安全方面全部落实。			
本次会议内容： 1 要求施工单位每次用电前都要有专人检查临时用电设施的安全情况。 2 每天施工前要求必须召开班组会议，落实安全文明施工情况。 3 近期温度升高，施工人员作业时注意防暑降温。 4 近期组件进场，吊装至屋顶，及时分散安装，不得放在屋面边缘处，以免坠落。 5 最近天气炎热，往后气温会越来越高，施工单位现场要求配备防暑降温的药物、水、急救用品等，建议施工单位合理安排上下班时间。 6 要求施工人员进场必须带安全帽，穿反光背心。 7 安装 1, 2 号楼桥架连接高空作业时，一定系好高空安全带。			
主送单位	北京京东方能源科技有限公司		
抄送单位	苏州工业园区鑫北正帆新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程有限公司 顾中科技 1.71MW 分布式光伏发电监 理项目部	发文时间	2019 年 5 月 23 号

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

项目名称：顾中科技 1.71MW 分布式光伏发电项目

会议签到表

2019.5.23

[illegible]