

第五次监理会议

工程名称：顾中科技 1.71MW 分布式光伏发电项目 编号 ZXPSPD-QZKJ-005

会议地点	顾中公司项目部	会议时间	2019 年 4 月 26 日
会议主持人	李连明		
会议主题：关于进度，质量，安全等事宜			
上次会议问题落实情况：基本落实			
本次会议容： 一 业主单位： 1、施工人员进场做好三级安全教育工作，并保留原始资料。 2、施工人员进场严禁饮酒，吸烟做个固定点集中吸烟，并配备消防设施。 3、施工单位组件具体进场时间，要求施工单位现场做好材料保管。 二 监理单位： 1、施工人员进入现场必须佩戴安全帽，穿好反光背心。 2、施工区域必须悬挂安全警示标志。 3、吊装作业范围内必须设置安全警戒线，搅拌机每次移动要安装好接地线。 4、3 号楼屋面支架安装个别支架不整齐，个别支架底座缺少弹垫，要求施工单位及时整改以上问题。 5、每项工序要进行交接验收。 6、施工过程资料要与实体同步进行； 三 施工单位： 1 严格按照业主方，监理方要求施工。 2 3 号楼水泥基础浇筑完成。 3 2 号楼水泥基础浇筑完成。 4 1 号楼彩钢瓦屋面支架安装完成。 5 组件 5 月 10 日之前进场。			
主送单位	北京京东方能源科技有限公司		
抄送单位	苏州工业园区鑫北正帆新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程有限公司 顾中科技 1.71MW 分布式光伏发电监 理项目部	发文时间	2019 年 4 月 26 号

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

项目名称：顾中科技 1.71MW 分布式光伏发电项目

会议签到表

2019.4.26

[illegible]