

安全监理会议纪要

工程名称：赫章县大山坪风电场项目

编号：ZHJL-AQJY-033

会议地点	华能赫章风力发电有限公司赫章县大山坪风电场项目部	会议时间	2020 年 09 月 30 日
会议主持人	任远威		
会议主题：安全生产专项会议。			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容：			
一、施工单位汇报：			
1、中州建设有限公司：			
1、组织安全检查，对项目部及施工区域进行自检，对发现问题及时作出整改；			
2、对施工人员进行安全教育；			
3、对生活营地用电检查；			
4、生活营地进行消毒；			
二、监理单位：			
本周内监理项目部检查施工现场安全情况汇总：			
(1) 1#主线 1#、2#风机位做好明显的安全标识、标语、临边防护，且现场安全员未佩戴明显安全标识；			
(2) 9#风机位外网接地扁铁焊接时存在未满焊、漏焊现象；			
(3)) 中州建设项目部生活区存在个别灭火器压力过低（存在不能正常使用）；且生活区内堆放较多施工材料未进行入库；			
各施工单位要认真执行业主项目部和监理项目部的要求，对施工现场的安全警示标牌进行配置齐全到			
位，风机位风机号牌、安全警示标牌按要求进行配置并设置安全警示带，对开挖基坑要做好安全围挡，			
施工过程中如果发现未正确佩戴安全帽的施工人员，将对其进行考核。			
三、建设单位：			
(1) 施工期间施工单位在高空作业、土方开挖时严格按照施工专项方案执行，施工现场安全管理人			

员要提高安全管控意识。

(2) 中州建设有限公司施工现场安全管理人员长期处于失控状态，施工现场安全隐患较多，现要求你单位对各个施工作业面定期巡查，每个施工作业面须配置一名安全监护人，安全监护人必须佩戴明显标识（安全监护人袖章），确保安全施工零事故。

(3) 对新进场所有人员要进行安全教育培训、并进行安全技术交底，年龄超过 60 周岁的施工人员严禁入场，所有施工人员必须购买人身意外伤害保险；

(4) 施工现场安全警示标牌以及警戒带须配置齐全；

(5) 施工单位加强现场安全管理，每天坚持组织召开早班会，对施工人员进行安全教育，技术交底，增强现场施工人员的安全意识；

(6) 工人食堂必须每天必须进行消毒，每天采购新鲜的蔬菜和肉类，野生菌菇严禁食用；

(7) 新进场的施工人员必须要做好防疫检测工作，重点防范疫情高风险地区人员。

主送单位	华能赫章风力发电有限公司赫章县大山坪风电场项目部 中州建设有限公司赫章县大山坪风电场项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 赫章县大山坪风电场项目监理项目部	发文时间	2020 年 09 月 30 日

注 会议纪要由监理项目部起草。