

安全会议纪要

工程名称：赫章县大山坪风电场项目

编号：ZHJL-AQJY-037

会议地点	华能赫章风力发电有限公司赫章县大山坪风电场项目部	会议时间	2020 年 11 月 09 日
会议主持人	任远威		
会议主题：安全生产专项会议。			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 一、施工单位汇报： 1、中州建设有限公司： 1、组织安全检查，对项目部及施工区域进行自检，对发现问题及时作出整改； 2、对施工人员进行安全教育； 3、对生活营地用电检查； 4、生活营地进行消毒； 二、监理单位： 本周内监理项目部检查施工现场安全情况汇总： (1) 1#主线 1#、2#风机位做好明显的安全标识、标语、临边防护，且现场安全员未佩戴明显安全标识； (2) 吊装作业开展平台未设立明显标识标牌提示无关人员禁止进入施工场地，存在较大的安全隐患； (3) 中州建设项目部生活区存在个别灭火器压力过低（存在不能正常使用）；且生活区内堆放较多施工材料未进行入库； 施工单位要认真执行业主项目部和监理项目部的要求，对施工现场的安全警示标牌进行配置齐全到位，风机位风机号牌、安全警示标牌按要求进行配置并设置安全警示带，对开挖基坑要做好安全围挡，施工过程中如果发现未正确佩戴安全帽的施工人員，将对其进行考核。 三、建设单位：			



扫描全能王 创建

(1) 施工期间施工单位在高空作业、土方开挖时严格按照施工专项方案执行，施工现场安全管理人员要提高安全管控意识。

(2) 中州建设有限公司施工现场安全管理人员长期处于失控状态，施工现场安全隐患较多，现要求你单位对各个施工作业面定期巡查，每个施工作业面须配置一名安全监护人，安全监护人必须佩戴明显标识（安全监护人袖章），确保施工零事故。

(3) 对新进场所有人员要进行安全教育培训、并进行安全技术交底，年龄超过 60 周岁的施工人员严禁入场，所有施工人员必须购买人身意外伤害保险；

(4) 施工现场安全警示标牌以及警戒带须配置齐全；

(5) 施工单位加强现场安全管理，每天坚持组织召开早班会，对施工人员进行安全教育，技术交底，增强现场施工人员的安全意识；

(6) 工人食堂必须每天必须进行消毒，每天采购新鲜的蔬菜和肉类，野生菌菇严禁食用；

(7) 新进场的施工人员必须要做好防疫检测工作，重点防范疫情高风险地区人员。

主送单位	华能赫章风力发电有限公司赫章县大山坪风电场项目部 中州建设有限公司赫章县大山坪风电场项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 赫章县大山坪风电场项目监理项目部	发文时间	2020 年 11 月 09 日

注 会议纪要由监理项目部起草。



扫描全能王 创建