

安全专项会议纪要

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：JXM8-JL-003

会议地点	共和现场项目部	会议时间	2019.08.21、14:00			
会议主持人	刘士发					
会议主题：关于开展华能青海分公司庆祝新中国成立 70 周年安全生产保电工作检查事宜。						
本次会议内容：根据建设单位下发的《关于开展“华能青海分公司庆祝新中国成立 70 周年安全生产保电工作方案”的通知》召开本次会议。						
<p>一、参建单位及人员介绍：</p> <p>1、建设单位：共和华能太阳能发电有限公司 2、施工单位：山东电力建设第三工程有限公司 3、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 4、参会人员见签到表</p> <p>二、施工单位</p> <p>1、组织安全检查，对项目部及施工区域进行自检，对发现问题及时作出整改； 2、已严格按照要求各施工班组施工人员正确佩戴安全帽等安全防护用品，并且在现场设置吸烟区，禁止现场施工人员现场抽烟； 3、对现场配电箱明确责任人及联系电话并设置安全警示牌；现场临时用电线缆已按要求穿管埋地敷设； 4、检查现场机械设备情况，并张贴操作规程，设置警示标识； 5、每天召开班前站班会，对施工人员进行安全、技术交底；对现场施工人员进行安全教育培训，并建档登记；对现场施工人员进行体检，并进行急救演练；临时用工合同已签订； 6、已按照要求对升压站、风机基坑堆放土方使用防尘网覆盖；升压站电气楼、木工加工区等施工区域已悬挂警示牌、标识牌；风机基坑正在进行； 7、现场已对施工班组要求严格检查进出车辆年检合格证；同时禁止出现超载及私自加长车辆的现象； 8、现场钢筋已设置垫木及铺垫措施；施工所用木方、模板、架管已整齐堆放，并配备灭火器；厨房液化气罐已放置于室外；</p>						



三、监理单位

- 1、施工现场禁止动用明火，施工区域配置灭火器或其它消防设施，杜绝发生火灾。
- 2、加强现场施工人员住宿区域环境卫生，及时清理现场生产、生活垃圾。
- 3、风机基坑防护、临边防护及安装标示标牌安装尽快完成。
- 4、现场大型施工机械定期进行检查，并生成书面检查记录存档。
- 5、要求所有进场车辆、机械以及一切施工活动不得超出林地批复范围，禁止驶入现场清表完成以外的区域，严禁对施工区域以外植被造成侵占、破坏。
- 6、建筑材料、构件和料具要按施工现场平面图的布置要求堆放整齐，并挂物料名称、品种、规格等标牌。建筑垃圾分类集中堆放清运，做到工完场清。易燃易爆物品分类存放。
- 7、所有生活和施工用电设施要求布局合理，有防水、防火、防触电措施，并配备漏电保护和短路保护。
- 8、要求进场的施工机械驾驶人员信息及时向监理项目部报备，施工机械要求定期检查其运行情况，并形成检查记录。

四、建设单位

- 1、各单位要严格按照国家、行业相关安全生产工作的要求，加强现场安全检查、通报，强化问题整改工作。
- 2、开展违章整治工作，对现场的重大操作要求严格落实，必要时需请示汇报，安排专人监护，杜绝人为误操作事件。
- 3、加强各施工班组安全管理。重点加强高处坠楼事故的防范力度，要求现场施工登高作业时需佩戴安全带等防护用品，落实相关责任人的监管责任。
- 4、组织学习国家能源局《电力建设工程施工现场安全专项监管工作方案》，对现场进行深入检查，加强安全教育培训，筑牢施工安全防线。
- 5、明确安全文明施工管理要求，杜绝抢工期等胡蛮干行为；对检查出的问题认真分析，确保安全隐患整改到位，把整改落实情况列入安全例会，做到检查内容有布置、有检查、有落实、有记录。
- 6、加强安全保卫检查，加大巡护力度，严格进出车辆审批准入制度，完善安全防护

设施。

7、升压站门卫室对进出外来车辆进行登记；车辆管理人员有责任协助驾驶员做好机动车的日常安全检查工作；进出车辆严禁无证驾驶、酒后驾驶及疲劳驾驶，车辆应经常检查车况，严禁车辆带病上路。

8、定期组织安全管理人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患，并逐级落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理的范围和责任，保证不留空档，不留死角。

主送单位	共和华能太阳能发电有限公司 山东电力建设第三工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理公司	发文时间	2019.08.22

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

日期:2019.8.3

项目名称：华能共和 5 万千瓦风电项目