

安全专项监理例会

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

编号：JXM8-JL-AQ-010

会议地点	华能共和风电项目部	会议时间	2019年08月06日
会议主持人	刘士发		
会议主题：	项目安全文明施工例会。		

上次会议问题落实情况：对开挖土方进行防尘覆盖已完成；开挖基坑安装防护围栏及安全文明警示牌已完成；施工现场设置吸烟区、休息区且配备灭火器已完成；对施工人员进行安全、技术交底已完成；对新进场人员进行安全教育培训已完成。

本次会议内容：

一、施工单位

 本周安全文明施工情况：

 1、升压站场区围护架管搭设，密布网覆盖，材料加工存放区规划完成；升压站五牌一图，安全文明施工牌安装完成；开挖综合楼基坑安全防护围栏安装完成；钢筋、木工加工区水泥地面浇筑完成。

 下周安全文明施工情况：

 1、做好新进人员入场前安全教育培训工作，并对进场人员进行实名制信息登记，确保进场人员受控。

二、监理单位

 1、施工班组进场之前要严格把关，对新进场施工人员加强安全培训、技术交底工作；进场施工人员将安全培训考试成绩及人员信息上报建设单位、监理单位备案。

 2、现场临时用电要规范化，派专人负责，按照规范安装配电箱，并粘贴警示标志及岗位责任制，电线、电缆必须穿管埋地敷设。

 3、要求施工现场增设的吸烟区、厕所、休息区尽快落实。

 4、现场生产及生活垃圾当日施工结束前必须清理完成；现场拆除的模板、木方需集中存放在指定区域。

 5、基坑防护、防尘网等防护措施必须当日施工结束前搭设完成，同时基坑防护需增加“禁止翻越”警示牌。

 6、要求施工单位对进场人员信息要及时采集，安全告知卡及时发放；

7、现场柴油、汽油、油漆必须分开存放；现场集装箱内不得放置液化气罐；

8、现场吊装设置临时吊装区域，并要有安全员、指挥人员在场。

三、建设单位

1、升压站施工班组要严格按照安全文明要求进行施工。

2、施工现场的环境卫生情况有待提高，需采取措施加强对现场环境卫生保护，确保现场安全文明施工。

3、现场各种车辆必须严格遵守交通规则，严禁无证驾驶、酒后驾驶及疲劳驾驶，车辆应经常检查车况，严禁车辆带病上路。

主送单位	共和华能太阳能发电有限公司 山东电力建设第三工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019年08月06日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



