

安全专项监理例会

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FGH01-JLAQ-ZLX-033

会议地点	华能共和风电项目部	会议时间	2020 年 1 月 13 日
会议主持人	刘士发		
会议主题：	项目安全文明施工例会。		
上次会议问题落实情况：对新进人员入场前安全教育培训，统计人员花名册，确保人员受控执行中；督促各施工单项每日进行站班会已执行；现场施工人员需正确佩戴安全帽，高处作业时佩戴安全带，穿反光马甲，正在执行中；升压站现场工作面减少，但现场垃圾未清理，施工单位需尽快清理完成，安全文明施工仍需完善，已整改；现场未悬挂安全标识及警示牌，已执行；施工现场采取取暖保温措施的旁边配置足够数量的灭火器，临时用电配电箱外壳未接地，存在私拉乱接现象，未做到“一机一闸一保护”，施工单位需尽快整改，加强安全管理力度，已整改；			
本次会议内容： 一、施工单位 本周安全文明施工情况： 1、安全文明大检查，站班安全检查。 2、督促现场施工人员需正确佩戴安全帽、防护手套等劳保用品，高处作业时佩戴安全带。 3、电气安装人员三级安全教育、资质正在整理中。 下周安全文明施工情况： 1、对新进人员入场前安全教育培训，统计人员花名册，确保人员受控。 2、督促各施工单项每日进行站班会。 二、监理单位 1、升压站综合楼临时用电问题仍未整改，垃圾清理严禁明火焚烧，需加强安全管理，对施工人员未佩戴安全帽问题进行整改。 2、现场施工人员需正确佩戴安全帽，高处作业时佩戴安全带，穿反光马甲。 三、建设单位 1、综合楼临时用电问题存在安全隐患；电气安装人员已进场，其人员资质、三级安全教育需尽快上报。 2、施工单位办公区、升压站施工区域未配置消防器材，水泵房内设火炉，现场施工材料堆放区存在严重的火灾隐患。			
主送单位	共和华能太阳能发电有限公司 山东电力建设第三工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020 年 1 月 13 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



