



正衡监理

编号: YJBPD-ZH-LHJY-Q14

第十四次会议纪要

工程名称: 沿江 150 亩经济适用房 (拆迁安置房) 变配电工程

2019 年 09 月第 14 期

项目监理部 (章):



总监理工程师:

徐新生

报告日期: 2019 年 10 月 2 日

会议纪要

工程名称：沿江 150 亩经济适用房（拆迁安置房）变配电工程

编号：YJBPD-ZH-LHJY-014

会议地点	办公室	会议时间	2019.10.01
组织单位	正衡监理	主持人	徐耀生
会议议题	协调		

问题：

- 1、5X16 电源电缆从室外变电所到物业总箱。
已落实：由华世远负责安装敷设。
- 2、A 区 2 号用户变到商铺总箱电源没有配电箱电缆。
已落实：由潭州负责
- 3、A 区 1 号用户变配电室内缺一 3 号桥架没有落实安装单位。
由房建总包负责，总包不理。
- 4、地面消防控制室到室外分支箱电源电缆不知名厂家单位。
由华世远负责。
- 5、地库下电缆桥架转角处要拆除潭州负责。
由潭州负责。
- 6、B 区 1 号 2 号楼夹层电缆无法进户，孔的数量和孔径不够。
由华世远施工，由通州建总负责，通州不予配合。

常州正衡电力工程监理有限公司居配监理组
2019 年 10 月 01 日

注：本表一式 3 份，由项目监理机构整理，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。A 区

