

会议纪要

工程名称：沿江 150 亩经济适用房（拆迁安置房）变配电工程



编号：YJBPD-ZH-LHJY-018

会议地点	办公室	会议时间	2019.10.25
组织单位	正衡监理	主持人	王登营
会议议题	监理例会		

- 一、目前本工程接近收尾验收，各单位对安全生产施工不能松懈“安全第一，以防为主”的原则进行施工管理。
- 二、要求各单位在施工过程中做到工完料清的思想理念，随时将不用的垃圾带走，另外对做过后的分项工程自检整改闭环，特别是电缆绑扎、电缆入桥架，要将电缆绑扎到位、电缆在桥架内部要整理好，AB区楼层夹层电缆部分入不了电缆桥架的与房建总包单位水电共同协商处理解决，避免产生事端。
- 三、AB区配电房垃圾要清理干净，韬和公司补齐配电房内复合盖板安装及室外电缆井沟盖板调整安装施工，并将室外电缆盖板敷设平整及与室外工程对接协调解决。
- 四、要求各施工单位抓紧时间节点完成自己的工程量，希望各参建单位重视。

注：本表一式3份，由项目监理机构整理，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

