

会议纪要

工程名称:卓力电器集团有限公司(周巷厂区)3.51MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-HYJY-002

本次会议内容:

建设单位

1. 加强现场安全文明施工管理, 施工场区内全面禁止吸烟及明火作业。
2. 吊装作业要按照编制的专项施工方案进行作业, 避免出现坠落、砸墙及其他人身或财产伤害事故, 严禁材料集中堆放屋面。
3. 严控施工屋顶区域、地面吊装区域人员往来, 发现无关人员进入施工区域时, 应及时予以询问, 并劝阻离开施工区域, 及时通报项目管理人员。

监理单位

1. 缺少的前期资料尽快报审。
2. 气温较高, 注意合理安排施工时间, 给施工人员提供足够的饮用水, 防暑药品。
3. 施工图纸尽快联系设计单位印制蓝图。
4. 施工用电须采用带漏电保护的配电箱, 严禁私拉乱接, 人员停止作业, 离开厂区时应断开配电箱电源。
5. 混凝土试块必须立即安排现场制作, 否则将采取罚款措施。

施工单位

1. 前期资料正在完善。
2. 现场安全文明施工会加强管理, 杜绝出现各种大小事故。
3. 图纸方面, 设计单位二次接线图还未完成, 待完成后统一打印。
4. 试块已安排人员购买模具, 到场后立即制作。

主送单位	慈溪杭泰光伏发电有限公司		
抄送单位	江苏文正工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.8.18