

第九次监理会议

工程名称：新乡达新源 3.9MW 分布式光伏发电项目第一期 1.9MW 编号 ZHJL-JXM8-009

会议地点	项目部	会议时间	2019 年 9 月 26 日
会议主持人	李连明		
会议主题：关于进度，质量，安全等事宜			
本次会议容： 一 业主单位： 1、要求施工单位安装组件前进行技术交底。。 2、组件进场时核对好名牌及数量。 二 监理单位： 1, 加强文明施工，做好工地的卫生情况，保证工地的干净整洁。 2, 危险区域要悬挂警示牌和警示标志。 3, 施工屋面禁止施工人员吸烟，检查如有发现，经济处罚。 4, 施工人数，根据每天的施工量合理安排。 5, 要求施工人员抬运组件时不得单人背扛，得两人搬运。 6, 安装组件不得踩踏，不得把工具放在组件上。 三 施工单位： 1 组件进场清点数量。 2 对工人进行组件安装技术交底。			
主送单位	湖南沪变电力技术有限公司		
抄送单位	浙江正泰新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程有限公司 新乡达新源 3.9MW 分布式光伏发电 (一期 1.9MW) 监理项目部	发文时间	2019 年 9 月 26 号

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。