

北鑫谢家集20MWp渔光互补光伏电站项目监理例会

安全专题会议纪要

北鑫谢家集20MWp渔光互补光伏电站监理项目部



第 1 页 共 2 页



扫描全能王 创建

安全专题会议纪要

工程名称：北鑫谢家集20MWp渔光互补光伏电站项目

签发人：徐耀生

会议地点	项目部会议室		会议时间	2020 年 04 月 28 日	
会议主持人	王明官	会议主题	现场施工安全		
针对 2020 年复工以来全国各地相继发生的安全事故，为加强现场安全管理，由监理项目部组织施工单位进行了安全大检查，并召开了安全专题会议，主要内容如下： 一、业主单位： 1、现场少数施工工人安全意识不强，应加强管理，确保施工安全。 2、现场临时用电必须符合施工规范，确保用电安全。 3、施工工人必须佩戴好安全防护用品。 二、常州正衡电力工程监理有限公司： 1、现场少数工人未系好安全帽帽带，要求施工单位对工人安全交底到位。 2、发现光伏区少数作业浮伐上材料堆放较多，存在安全隐患，施工单位需尽快处理。 3、现场少数工人未穿救生衣，存在安全隐患，要求施工单位加强管理。 4、现场临时用电电线禁止乱拉乱放，不符合的按规范要求整改到位。 5、光伏区电焊机要求有保护接地，下雨天设备要有保护措施，防止漏电。 6、外线塔杆接地焊接达不到规范要求、未紧固到位，如遇雷雨天气存在安全隐患，要求尽快整改。 7、现场施工垃圾未清理干净，存在环境污染的风险。 8、光伏区电气设备及外线塔杆未挂安全警示牌。 9、现场其它存在安全隐患处请施工单位自检并整改到位，以上发现的问题要求施工单位及时整改到位，消除安全隐患，杜绝安全事故发生，要做到安全文明施工。					
主送单位	江苏溧阳建设集团有限公司				
抄送单位	环联智能电力工程设计有限公司				
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司		发文时间	2020、04、28	



