

会议纪要

工程名称：荆门万华家居（二期）5MW 屋顶分布式光伏发电项目 的

编号：ZHJL-JMWH-HY-01

签发：李仓立

会议地点	项目部会议室		会议时间	2019.08.29
会议主持人	李仓立	会议主题	开工前准备	
本次会议内容： 1、第一次会议各参建单位向互介绍了各方人员认识，确定现场人员职务，业主方经理王泽江、施工方项目经理朱道胜、施工队长陈剑波、专职安全员张瑞、陈雨鑫、质检员刘正海、资料员许平平，现场监理人员电气工程师王道春、土建工程师李仓立、安全员贺梦凡。 2、确定下监理例会开会时间（每周五下午两点在项目部会议室召开、每周安全大检查例会前）。 3、对以整改好的前期资料抓紧上报监理、未上报的前期资料抓紧上报监理部，每一项单位工程开工前都要做专项施工方案及专项吊装方案。 4、每次监理例会上报周报。 5、要上报本项目施工进度倒排计划、上报原材料到场计划。 6、上一道工序完成自检合格后上报监理部、监理检验合格后才能进入下一道工序。 7、对新进入现场的施工人员进行“三级教育”；对进入现场的施工人员每天进行班前教育，做到人人有自我保护意识。 8、屋顶安全防护网支点过少、需要增加支点（每6米一个支撑点），上人工作梯安全网需要更换，个别上人梯支架有松动、需要加固。 9、屋顶防护网上要挂警示牌，围仓库一圈要安装警示线、挂警示标志。 10、现场施工前要具备防火器材、要经业主、监理检验后才能进行施工。 11、1#、2#、3#仓库施工前、仓内稻草搬运至安全位置、搬运后的稻草要挂警示标志，如不搬运要做好防火措施、要做专项施工方案。 12、1#、2#、3#仓库施工前、要做专项施工方案，4#仓施工前要做专项施工方案。 13、过程资料，施工现场要做到与资料同步。				
主送单位	荆门市寅泰能源有限公司			
抄送单位	湖北东臣泰能源建设有限公司			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.08.29	



扫描全能王 创建

会议签到表

2019.09.29

姓名	电话	职务	单位
王博记	18807551753		正泰
张雷	15927588888		东岳泰
沈玉梅	18971539252		东岳泰
陈剑波	13774073907		东岳泰
乔旭	15071978202		东岳泰
朱涛	18972881775		东岳泰
张航	15271759200		施工队
蒲树刚	17706291792		施工队
吴金全	15965513353		正泰

日期: 2019.08.29



扫描全能王 创建