

会议纪要



工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

会议地点	项目部会议室	会议时间	2019.10.22
会议主持人	严足贤		
会议主题: 安全专题例会			
上次会议问题落实情况: 无			
会议内容: 1、高度重视, 加强组织部署。按照全国安全生产活动要求, 结合今年建筑施工安全生产工作总体部署, 因地制宜, 周密安排, 制定切实可行的工作方案。 2、统筹推进, 深化专项治理。要以开展安全生产活动为契机, 推进建筑施工安全治理活动, 明确目标, 强化责任落实, 深化治理行动各项工作。 3、注重培训, 提升安全素质。进一步完善从业人员安全教育培训, 提高培训质量和水平, 提升从业人员安全素质。 4、加强宣传, 提高安全意识。组织开展建筑施工安全生产宣传, 事故警示教育, 普及安全生产法规政策, 提高广大从业人员的安全意识。 5、严格执行安全专项施工方案, 对每道施工工序要给班组安全技术交底并签字。 6、雨天施工要有防护措施, 配电箱要有可靠接地, 配电箱门必须锁上, 检查电线是否出现裸露现象, 临时用电必须架空或者埋地, 导线不得与金属接触, 7、高空安装作业时, 施工人员必须戴好安全帽、挂好安全带, 登高前必须检查安全带完好无损, 不得穿硬底子鞋登高。 8、要求各施工单位把会议精神传达到各个班组。 (后附会议签到表)			
主送单位	天津滨海新区通力新能源有限公司		
抄送单位	安徽天太太阳能光伏工程有限公司、羲和电力有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.10.22

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

安全专题例会 会议签到表

天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

2019. 10. 22

[illegible]

扫描全能王 创建