

会议纪要

编号: WLHT-GCLH-004

工程名称: 乌兰浩特市智慧巨能 45MW 光伏并网发电项目

签发: 刘士发

会议时间: 2019 年 11 月 08 日 14:30

会议地点: 项目部会议室

参加人员: 建设单位智慧巨能 张大卫 夏长庆 周洋 张克来
监理单位常州正衡 刘士发 王学东 王学亮 马俊
总包单位万莹电力 张术春、裴智由、秦瑞敏、张晶晶、冯磊、冀云琴

主持人: 刘士发

会议内容:

一、建设单位

- 1、要求总包单位尽快将临时用电电缆掩埋。
- 2、要求总包单位尽快完善办公区的配套设施。

二、监理单位

- 1、开关站已进入高空作业要求总包单位必须做好安全、技术的现场交底,确保施工安全及工程质量。
- 2、要求总包单位按图施工,与图纸不符的尽快整改补救,确保工程质量。
- 3、要求总包单位光伏区的电气图纸及进场道路的平面图尽快落实并铺设好进场道路,确保施工安全。
- 4、要求总包单位所购材料必须有出厂检验报告、合格证,并与图纸设计相符合,否则由此引起的质量问题由你单位自行承担。
- 5、要求总包单位尽快完善工程进度的报审,确保如期并网发电。

三、总包单位

- 1、光伏区钻孔累计完成 37736 根,支架立柱钢筋焊接累计完成 48000 根,立柱混凝土浇筑累计完成 17600 根,支架安装累计完成 710 组。箱逆变基坑累计开挖完成 16 座,承台浇筑累计完成 6 座。升压站设备基础暂未开始浇筑;
- 2、现场进行整改,现场施工人员佩戴安全带、安全帽,每周召开一次安全会议,施工人员进行安全考核。

本表一式三份,参加会议单位各存一份,项目监理部存一份。



扫描全能王 创建