

会 议 纪 要

工程名称：普洛斯成都新都物流园 1.2MWp 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-HYJY-001

签发人：徐耀生

会议地点	现场办公室	会议时间	2020 年 4 月 25 日
会议主持人	段光林		
会议主题： 关于施工安全问题			
本次会议内容： 针对项目的特殊性：屋面离地面较高（28 米左右），而且没有女儿墙，原有上屋面的直立爬梯休息平台就一个，这就要求我们时时刻刻加强自我保护意识！个人防护用品要佩戴齐全。上下班期间每一位施工人员必须做到以下几点： 1) 进入园区后走园区的人行通道； 2) 正确佩戴个人防护用品（反光背心、安全帽等）； 3) 上屋面施工时必须穿戴好安全带并挂上防坠器； 4) 在安装离屋檐护栏时安全带必须固定好方可施工； 5) 园区内严禁吸烟（吸烟可到园区的指定地点）； 6) 严禁酒后上岗； 现要求总包单位给每位员工买好保险，对人员变动的及时更改。对于临时用电要专业电工接线，不允许私拉私接，要用合格的插座，插头。			
主送单位	成都普蓝新能源有限公司		
抄送单位	阳光电源股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020.04.25

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

1950