



安全专题监理例会签到表

工程名称: 江苏大丰德和绝热 2.72304mw 光伏发电项目

各与会单位:

现将第 3 会议纪要印发给你们,如对会议纪要内容有异议,请在 48 小时内向本监理机构提出书面意见。

附:会议纪要正文共 2 页。

项目监理机构(章):

总监理工程师/总监理工程师代表:

2020 年 04 月 29 日

会议地点	工地会议室	会议时间	上午10:00
组织单位	监理单位	主持人	
会议议题	质量、安全、进度		
各与会单位 及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	盐城威尔泰新能源有限公司	沈涛	
	常州正衡电力工程监理有限公司	[Signature]	
	江苏中天科技工程有限公司 微山县欢城建筑有限公司	[Signature] [Signature]	

安全专题会议纪要

编号: 003

工程名称: 江苏大丰德和绝热 2.72304MW 分布式光伏电站项目

签发:

会议地点	工地会议室	会议时间	2020 年 04 月 29 日
会议主持人			
会议主题: 安全专题例会			
上次会议问题落实情况:			
本次会议内容: 前言: 2020 年 04 月 29 日 “江苏大丰德和绝热 2.72304MW 光伏发电项目” 各参建相关单位召开了安全专题会议, 深入开展安全生产整治工作, 望施工单位对照尽快落相关不足, 五月六日再复查, 提出的会议内容如下: 一、工地施工情况: 1、SVG、箱配吊装完成。 2、桥架完成 10%。 3、支架完成 95% 4、组件完成 25% 二、项目监理机构要求: 1、施工现场临时用电要按规范进行三级配置, 不得有乱拉乱接现象发生。 2、施工人员进入厂区现场必须戴好口罩, 并按照规定要求佩带安全帽, 临空及危险部位施工务必系好安全带。 3、施工现场有个别人不戴安全帽或怕热临时不戴安全帽的, 拍照后将进行 200 元一次以上的经济处罚。 4、安全管理制度必须切实管理到位, 现场负责人别干活, 管理才是你的职责。 5、班前早会不是拍个照片了事, 而是警钟常鸣, 要告诉工人安全生产的重要性。 6、天气越来越热, 专职安员必须亲临现场进行长效安全管理。 7、现场要随时做天天清, 保持洁净的施工环境, 做好防坠落、物体打击等防范工作。			

- 8、要保证食品卫生安全，搞好生活场所卫生，做好防火工作落实。
- 9、吊装要专人指挥，屋面采光带要设置警示带并铺好专用通道。
- 以上内容请自查自究，落实到位，确保安全生产正常循环，五月六号将复查。

主送单位	江苏大丰德和绝热 2.72304MW 分布式光伏电施工项目部		
抄送单位	江苏大丰德和绝热 2.72304MW 分布式光伏电业主项目部		
发文单位	常州正衡电力监理有限公司江苏大丰德和绝热 2.72304MW 分布式光伏电监理项目部	发文时间	2020 年 04 月 29 日