

常州金坛贝特瑞 10.8MW 分布式屋顶光伏发电项目会议纪要

工程名称：金坛贝特瑞 10.8MW 分布式屋顶光伏发电项目

各与会单位：

现场协调会议议程 会议纪要, 请查收。如对会议纪要内容有异议, 请在 48 小时内向本监理单位提出书面意见。

附：会议纪要正文共 1 页。

项目监理单位(章)： 

总监理工程师/总监理工程师代表： 谢昆

2020 年 03 月 03 日

会议地点	视频会议	会议时间	2020 年 03 月 03 日
组织单位	江苏禾一新能源科技有限公司	主持人	谢昆
会议议题			
各与会单位及人员 签到栏	与会人员		
	苏宪彬 谢昆 刘琦 孙勇 石勇军 邢振飞 卢青 徐斌 郭恩见	谢冬林 周建伟 李润鹏 李强 王宝 李立 孙露 常超	



会议纪要内容:

一 对工程存在问题进行讨论

徐斌: 2020年03月03日监理方在巡视施工现场中发现, 螺丝该换了材料, 由原来的不锈钢螺丝改为镀锌螺丝。

设计院: 镀锌螺丝在强度上没有影响。

孙勇: 设计院是认可强度的但是镀锌螺丝的腐蚀度没有不锈钢的好。而且镀锌螺丝的栓头太小。

徐斌: 垫片不得小于多少?

设计院: 螺丝的头部不得小于 11。不锈钢螺丝改为镀锌螺丝强度可以。防腐性需厂家出材料证明。

徐斌: 让厂家出镀锌螺丝的寿命, 防腐性材料可以的。证明镀锌螺丝的可用性。

孙勇: 把基本参数列出来, 保证参数和实际工地一致。

二, 关于焊接的问题

孙勇: 焊接完的地方应及时刷防腐漆。

徐斌: 同意。

曾新华: 局部焊接的地方一定要刷防腐漆, 监理要做好检查工作。

谢冬林: 收到, 一定严格按照要求执行。

苏文波: 监理在现场一定要及时发现检查问题。关于螺丝的材料证明, 以及参数要尽快报上来。

徐斌: 收到。

