

会议纪要内容：

一、对工程存在问题进行讨论

徐斌：2020年03月03日监理方在巡视施工现场中发现，螺丝该换了材料，由原来的不锈钢螺丝改为镀锌螺丝。

设计院：镀锌螺丝在强度上没有影响。

孙勇：设计院是认可强度的但是镀锌螺丝的腐蚀度没有不锈钢的好。而且镀锌螺丝的栓头太小。

徐斌：垫片不得小于多少？

设计院：螺丝的头部不得小于11。不锈钢螺丝改为镀锌螺丝强度可以。防腐性需厂家出材料证明。

徐斌：让厂家出镀锌螺丝的寿命，防腐性材料可以的。证明镀锌螺丝的可用性。

孙勇：把基本参数列出来，保证参数和实际工地一致。

二、关于焊接的问题

孙勇：焊接完的地方应及时刷防腐漆。

徐斌：同意。

曾新华：局部焊接的地方一定要刷防腐漆，监理要做好检查工作。

谢冬林：收到，一定严格按照要求执行。

苏宪彬：监理在现场一定要及时发现检查问题。关于螺丝的材料证明，以及参数要尽快报上来。

徐斌：收到。

