

崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

会议纪要

NO: CZZH-1192-AQ-008

会议名称	安全检查会议		附 页	一页
会议时间	2020 年 09 月 09 日	会议地点	项目部一楼会议室	
主持人	徐存辉	记录人	宋龙	
参加单位及人员: 建设单位 (上海梓今): 张洪星、张国胜、崔旭阳、王哲、舒适 监理单位 (常州正衡): 徐存辉、王超、宋龙 总包单位 (上海宝冶): 赵惠华、杜积春、余骏 生产单位 (微焓公司): 王革非				
会议内容: 1、升压站场内材料堆放不符合要求, 需要安排人员分类进行整理堆放。 2、升压站 5#二级配电箱存在一闸两用, 一个三级箱无保险丝, 需安排专业电工进行整改。 3、配电楼临边防护不到位, 一层梁柱钢筋绑扎人员未佩戴安全带。 4、光伏区池塘区域支架安装作业人员必须穿戴救生衣, 未穿戴救生衣禁止施工。 5、光伏区施工垃圾未及时清理, 需安排施工人员每日下班前对施工垃圾进行清理, 统一地方堆放。				
编制人/日期	审核人/日期		批准人/日期	
宋龙 2020.09.09	徐存辉		王超 2020.09.09	

崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

会议签到表

NO:

会议名称: 安全检查会议		会议地点: 项目部一楼会议室.
		会议时间: 2020.09.09.
序号	单位	姓名
1	梓今公司	张洪星
2	\\	张国强
3	\\	张立
4	\\	崔大明
5	梓今公司	王位
6	微始能源	王华非
7	上海宝治	庄和春
8	\\	赵友军
9	王衍	徐存峰
10	\\	王超
11	\\	宋友
12		
13		
14		
15		
16		
17		